



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 72 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГБОУ «ШКОЛА № 72 Г.О. ДОНЕЦК»

ПР-КТ ВАСНЕЦОВА, Д. 2, Г. ДОНЕЦК, Г.О. ДОНЕЦК, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 283087

Телефон: +7 (856) 2038297; эл. почта: mou.shkola72@yandex.ru; сайт: <https://mbou72.gosuslugi.ru>

ОКПО 96549943, ОГРН 1229300091426, ИНН/КПП 9308013626/930901001

26.08.2024 № 246
на № 628 от 09.08.2024

Начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куйбышевского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майору внутренней службы К.Ю.Филатову

В соответствии с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности, согласно результатам профилактического визита, письма ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ от 09.08.2024, № 628 Администрация ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 72 Г.О. ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ сообщает следующее:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Пути решения
----------	--	--	--------------

1.	Пожарные шкафы не изготовлены из негорючих материалов.	п. 13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные.	В бюджетный запрос на 2025 финансового года будет запланировано приобретение пожарных шкафов из негорючих материалов.
2.	Объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре типа СОУЭ-3 (все помещения школы).	статьи 5-6, статья 84 ФЗ-123. п. 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требование пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009)	В 2023 году был разработан и утвержден паспорт безопасности МБОУ «ШКОЛА № 72 Г. ДОНЕЦКА» с актом обследования и категорирования и Перечнем мероприятий по антитеррористической защищенности, в том числе оборудование системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре типа СОУЭ-3, которые предусмотрены к исполнению в 2024-2025 учебном году
3.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений	п. 1.15 таблица 1 РД 34.21.122-87	В бюджетный запрос на 2025 год будет запланирована разработка проектной документации и оборудование устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений
4.	Руководитель организации не обеспечил обозначение указателями направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями	п. 48 ППР в РФ	Указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения в наличии.
5.	Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов.	п. 13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные.	В бюджетный запрос на 2025 финансового года будет запланировано приобретение пожарных шкафов из негорючих материалов.
6.	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей,	п. 14 ППР в РФ	В бюджетный запрос 2025 финансовый год будет запланировано устройство для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей.

	предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток.		
7.	Руководитель организации при окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия не обеспечил проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.	п. 13 ППР в РФ	В бюджетный запрос на 2024 финансовый год запланирована обработка конструкций и инженерного оборудования объектов защиты огнезащитным покрытием, будет проведено испытание, либо обоснование расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.
8.	Объект защиты не обеспечен автоматической системой адресной пожарной сигнализации.	статьи 5-6, часть 1 статьи 83 ФЗ-123. п. 11, таблица 1, СП 486.1311500.2020 «Свод Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	В 2023 году был разработан и утвержден паспорт безопасности МБОУ «ШКОЛА № 72 Г. ДОНЕЦКА» с актом обследования и категорирования и Перечнем мероприятий по антитеррористической защищенности, в том числе оборудование системой адресной пожарной сигнализации, которые предусмотрены к исполнению в 2024-2025 учебном году

Вместе с тем сообщаем, что потребность в проведении работ и приобретении ТМЦ, на составление проектной документации, а также приобретение и монтаж вышеуказанных систем и необходимого оборудования, в том числе источников резервного питания (генераторов) для осуществления вышеперечисленных мероприятий необходимых для подготовки к новому учебному году 22.05.2024 предоставлена в МБУ «ЦБ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КУЙБИШЕВСКОГО РАЙОНА Г. ДОНЕЦКА», отдел образования администрации Куйбышевского района города Донецка.

На данный момент в общеобразовательном учреждении проводятся мероприятия по переходу в ведение Министерства образования и науки ДНР и изменению уровня бюджета, по состоянию на 26.08.2024 лимиты бюджетных средств не выделялись.

Директор

К.В.Семенова

Исп. Семенова Ксения Васильевна,
+79493593372

