



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)**

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
Куйбышевского района г. Донецка**
ул. Шахтеров Донбасса, 90, г. Донецк, 283060
Телефон: +7(856) 340-62-28 Факс: +7(856) 340-62-38
E-mail: gpn_don_kuyb@80.mchs.gov.ru

Руководителю

**ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 72
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

09.08.2024 № 628
На № _____ от _____

Об устранении нарушений

В соответствии с п. 6 ст. 44 и ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также в порядке реализации п. 4.2.3 Плана мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности органа государственного пожарного надзора на 2024 год утвержденного МЧС России от 20.12.2023 № 1076, в Вашем учреждении был проведен профилактический визит, по результатам которого были выявлены нарушения требований пожарной безопасности (согласно Приложению 1)

На основании вышесказанного, Вам необходимо принять меры по устранению нарушений (согласно Приложению 1) и предоставить План с конкретными датами их устранения в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Куйбышевского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике.

Начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Куйбышевского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Донецк
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике
майор внутренней службы

К.Ю. Филатов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 43599EC7648CD816C5620E7B51252C1F
Владелец: Филатов Константин Юрьевич
Действителен с 16.10.2023 по 08.01.2025

Приложение № 1

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Пожарные шкафы не изготовлены из негорючих материалов.	п. 13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные.
2.	Объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре типа СОУЭ-3 (все помещения техникума).	статьи 5-6, статья 84 ФЗ-123. п. 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требование пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009)
3.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений	п. 1.15 таблица 1 РД 34.21.122-87
4.	Руководитель организации не обеспечил обозначение указателями направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями	п. 48 ППР в РФ
5.	Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов.	п. 13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные.
6.	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток,	п. 14 ППР в РФ
7.	Руководитель организации при окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия не обеспечил проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.	п. 13 ППР в РФ
8.	Объект защиты не обеспечен автоматической системой адресной пожарной сигнализации.	статьи 5-6, часть 1 статьи 83 ФЗ-123.

		п. 11, таблица 1, СП 486.1311500.2020 «Свод Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»
--	--	--